

第3号様式（第8条関係）

公表一覧表

管轄署	防火対象物の 名称	防火対象物の 所在地	違反の内容		その他消防長が必要と認める事項	
			指摘事項	根拠法令	公表日	その他
中央 消防署	服部ビル (2～5階)	長崎市栄町6番7号	自動火災報知設備の未設置	消防法 第17条第1項	令和2年2月25日	
	池田ビル (2～5階)	長崎市栄町6番5号				
中央 消防署	センクラ出島	長崎市出島町14番12号	屋内消火栓設備の主たる機能の喪失	消防法 第17条第1項	令和6年1月16日	