

要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果の公表

令和2年5月12日現在

■要安全確認計画記載建築物（防災拠点建築物等）

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	長崎市庁舎本館	長崎市桜町2-22	庁舎	B:(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/ Iso=0.33 Ctu・Sd=0.25	除却	令和4年度 ~令和5年度	U=1.5として診断 別敷地に建替え (令和元年 ~令和4年度[予定]) 再掲(要緊急安全確認大規模建築物として公開済み)