

平成30年度 「後期工事監査」における担当部署等一覧（指摘）

No	表題	担当部署	措置状況		公表日
			措置済み	検討中	
1	平間・東地区東長崎縦貫線道路改良工事	東長崎土地区画 整理事務所	○		令和元年8月27日
2	市道蚊焼町川原町1号線道路改良工事	南総合事務所 地域整備課	○		令和元年8月27日

平成30年度 「後期工事監査」における措置状況等一覧（指摘）

No	指摘内容	担当部署	措置状況		理由・内容等
			措置済み	検討中	
1	受注者は、高所でのフェンス設置工において、労働安全衛生規則に基づく墜落防止措置を行っていなかった。適正な安全管理の指導に留意されたい。	東長崎土地区画 整理事務所	○		<p>受注者に対して、労働安全衛生規則に基づく、高所作業時に墜落防止措置を講じることについて指導を行った。</p> <p>平成30年12月18日に所内で研修会を実施し、労働安全衛生規則に基づく、高所作業時に墜落防止措置を講じることについて周知を図った。</p> <p>受注者との着工前打合せの際に、「高所作業時の安全対策」に関する項目を追加した「工事着手前の指示事項」で指導を行い、再発防止に努めることとした。</p>
2	さく岩機を使用した構造物とりこわし工において、騒音規制法に基づく特定建設作業の届出を提出していなかった。法令遵守の指導に留意されたい。	南総合事務所 地域整備課	○		<p>平成31年3月14日課内勉強会を行い、特定建設作業の届出並びに規制区域について、受注業者に対する確かな指導・監督を行えるよう、周知徹底を図った。</p> <p>又、「法令手続きチェックリスト」に「特定建設作業の届出」の項目を追加し、工事発注時に届出の有無を確認するようにした。</p>