

黒い異物が蛇口から出てきたのですが？

原因

止水栓、給水栓に使われている
パッキンのゴムの劣化



栓の開閉操作時に、はがれ落ちる



水道水に混入

メーター以下に直送式ポンプを使用している場合

ポンプのダイヤフラムのゴムが劣化



栓の開閉操作時にゴムが碎ける



微細片となって出てくる

多くの場合、なかなか沈まず浮遊していて、墨汁のように見える
なかにはグリース状になって出てくることも

対策

劣化したゴムが原因なので、
しばらく放流して水がきれいになってから飲用してください

劣化したゴムパッキンは交換の必要があります
(お問い合わせ先 給水課：095-829-1212)