ダム分水水質検査結果

令和6年度　2　月分

浄水場名 項目名　地点	年間検査回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
			分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日			2/20	2/25	2/20	2/25	2/20	2/25
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			09:40	10:10	11:00	09:35	11:30	10:10
気温		℃	5.8	8.6	6.1	8.6	6.1	6.0
水温		℃	9.5	7.5	8.6	10.6	7.4	9.2
一般細菌	12	個/mL	18	12	28	62	16	36
大腸菌	12	MPN/100mL	<1.0	<1.0	1.0	28	1.0	4.1
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
水銀及びその化合物	2～12	mg/L		<0.00005				
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L						
鉛及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
ﾋ素及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.23	0.40	0.25	0.30	0.12	0.16
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L						
四塩化炭素	2	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L						
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
鉄及びその化合物	2～6	mg/L						
銅及びその化合物	2	mg/L						
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	5.2	6.1	6.0	8.1	5.9	8.0
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2～6	mg/L						
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	4.9	9.1	8.7	10.7	9.5	10.0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	19.8	20.0	20.7	31.9	15.7	26.9
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L						
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L						
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.7	0.7	1.0	0.8	<0.3	1.7
pH値	12		7.2	7.3	7.0	7.3	7.0	7.3
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
色度	12	度	4.3	2.5	5.1	2.8	2.1	5.1
濁度	12	度	3.0	1.1	1.7	0.7	0.4	1.2
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	0.05	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	0.04
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L		0.7			<0.5	
全窒素	4～12	mg/L		0.43				
全ﾘﾝ	4～12	mg/L		0.006				
備考								