

ダム分水水質検査結果

令和6年度 3 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
				分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日				3/13	3/5	3/13	3/5	3/13	3/5
昨日天候				晴	雨	晴	雨	晴	雨
当日天候				曇	曇	曇	曇	曇	曇
採水時刻				09:55	10:30	11:10	09:35	10:40	10:50
気温			℃	14.2	12.3	14.0	12.3	14.0	11.7
水温			℃	12.6	9.8	12.0	12.3	10.2	10.5
一般細菌	12		個/mL	20	17	38	170	16	52
大腸菌	12		MPN/100mL	4.1	<1.0	7.5	56	<1.0	22
カドミウム及びその化合物	2		mg/L						
水銀及びその化合物	2~12		mg/L		<0.00005				
セレン及びその化合物	2		mg/L						
鉛及びその化合物	2~12		mg/L		<0.001				
ヒ素及びその化合物	2~12		mg/L		<0.001				
6価クロム化合物	2		mg/L						
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	2		mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.24	0.40	0.26	0.51	0.11	0.17
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホル素及びその化合物	2		mg/L						
四塩化炭素	2		mg/L						
1,4-ジオキサン	2		mg/L						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	2		mg/L						
ジクロロメタン	2		mg/L						
テトラクロロエチレン	2		mg/L						
トリクロロエチレン	2		mg/L						
ベンゼン	2		mg/L						
塩素酸	0		mg/L						
クロロ酢酸	0		mg/L						
クロロホルム	0		mg/L						
ジクロロ酢酸	0		mg/L						
ジブromクロロメタン	0		mg/L						
臭素酸	0		mg/L						
総トリハロメタン	0		mg/L						
トリクロロ酢酸	0		mg/L						
ブromジクロロメタン	0		mg/L						
ブromホルム	0		mg/L						
ホルムアルデヒド	0		mg/L						
亜鉛及びその化合物	2		mg/L						
アルミニウム及びその化合物	2		mg/L						
鉄及びその化合物	2~6		mg/L					0.05	
銅及びその化合物	2		mg/L						
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	4.9	6.1	6.0	7.4	5.6	7.9
マンガン及びその化合物	2~6		mg/L					0.011	
塩化物イオン	12		mg/L	5.0	9.3	9.3	11.3	8.9	10.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	17.3	19.8	19.9	31.2	14.7	26.5
蒸発残留物	2		mg/L						
陰イオン界面活性剤	2		mg/L						
ジェオスミン	発生時		ng/L						
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L						
非イオン界面活性剤	2		mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	2		mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	0.8	0.5	0.9	1.1	<0.3	1.6
pH値	12			7.3	7.2	6.9	7.4	7.1	7.3
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12								
色度	12		度	3.1	2.4	5.6	6.0	1.6	5.1
濁度	12		度	2.4	0.9	2.2	1.5	0.3	1.8
アンモニア態窒素	12		mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4~12		mg/L		<0.5				
全窒素	4~12		mg/L		0.45			0.11	
全リン	4~12		mg/L		<0.005			<0.005	
備考									