

有機フッ素化合物（PFOS・PFOA）検査結果一覧

（令和7年度）

単位 ng/L※1

採水地点	配水系統	結果	
		浄水	原水
		暫定目標値 50ng/L以下 (PFOSとPFOAの合計値として)	
中町公園	本河内浄水場	5 未満※2	－
小菅公園	小ヶ倉浄水場	5 未満	－
富士見公園	浦上浄水場	5 未満	－
鶴の尾団地 西公園	東長崎浄水場	5 未満	－
滑石中央公園	道ノ尾浄水場	5 未満	－
江戸町公園	手熊浄水場	5 未満	－
畝刈第4公園	三重浄水場	5 未満	－
大野減圧槽	専用水道（牧野）	5 未満	－
上黒崎町A宅	専用水道（黒崎）	5 未満	－
大中尾第一集会所	専用水道（大中尾）	5 未満	－
JR湧水	浦上浄水場	－	5 未満

※1 ng/L（ナノグラム/リットル）とは水1リットルあたり10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。

※2 5 未満とは、正確に測定できる最低濃度が5 ng/Lであるため、それ未満である場合に記載されます。