

長崎市東工場維持管理の状況に関する記録(1号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

1号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	令和7年度												
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
※1	一般廃棄物の処理量		-	焼却量	t	-	0.00	2,372.96	4,213.72	4,102.52	222.56							
※2	燃焼排ガス	結果取得日	-	年月日	-	-	-	R7.6.1	R7.7.1	R7.8.1	R7.9.1							
		燃焼ガス温度	①	測定結果	℃	-	-	915	909	889	892							
		集じん器入口温度	②	測定結果	℃	-	-	184	184	184	184							
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	-	19	23	24	37							
※3	冷却設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去											
	排ガス処理設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去											
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	-	-												
				結果取得日	-	-												
				測定結果	ng-TEQ/m³N	1												
※4	排ばい煙中の濃度	排ガス採取日	-	年月日	-	-	/	-	R7.6.3	/	/	/	/	/	/	/	/	
		結果報告日	-	年月日	-	-	/	-	R7.6.24	/	/	/	/	/	/	/	/	
		④	硫黄酸化物(K値)	測定結果	K値	8.76	/	-	<0.01	/	/	/	/	/	/	/	/	
			ばいじん	測定結果	g/m³N	0.08	/	-	<0.001	/	/	/	/	/	/	/	/	
			塩化水素	測定結果	mg/m³N	700	/	-	1.7	/	/	/	/	/	/	/	/	
			窒素酸化物	測定結果	ppm	250	/	-	82	/	/	/	/	/	/	/	/	

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定 of 平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に2回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は、2ヶ月に一度、1号炉・2号炉のどちらかを測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

長崎市東工場維持管理の状況に関する記録(2号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

2号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	令和7年度											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量		-	焼却量	t	-	3,806.07	2,216.98	0.00	0.00	4,122.53						
※2	燃焼排ガス	結果取得日	-	年月日	-	-	R7.5.1	R7.6.1	-	-	R7.9.1						
		燃焼ガス温度	①	測定結果	℃	-	910	910	-	-	893						
		集じん器入口温度	②	測定結果	℃	-	182	182	-	-	183						
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	25	26	-	-	20						
※3	冷却設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去										
	排ガス処理設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去										
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	-	-											
				結果取得日	-	-											
				測定結果	ng-TEQ/m³N	1											
※4	排ばい煙中の濃度	排ガス採取日	-	年月日	-	-	/	R7.5.9	-	/	/	/	/	/	/	/	/
		結果報告日	-	年月日	-	-	/	R7.5.26	-	/	/	/	/	/	/	/	/
		④	硫黄酸化物(K値)	測定結果	K値	8.76	/	<0.01	-	/	/	/	/	/	/	/	/
			ばいじん	測定結果	g/m³N	0.08	/	<0.001	-	/	/	/	/	/	/	/	/
			塩化水素	測定結果	mg/m³N	700	/	1.7	-	/	/	/	/	/	/	/	/
			窒素酸化物	測定結果	ppm	250	/	79	-	/	/	/	/	/	/	/	/

1. 燃烧ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定 of 平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に2回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は、2ヶ月に一度、1号炉・2号炉のどちらかを測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

- ・測定を行った位置
- ・排ガスを採取した位置

