

外海地区専用水道給水栓水水質検査結果

令和7年度 10月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	牧野	黒崎	大中尾
				上大野町	上黒崎町	神浦下大中尾町
採水日				10/14	10/14	10/14
昨日天候				晴	晴	晴
当日天候				晴／曇	晴／曇	晴／曇
採水時刻				10:25	10:00	11:15
気温		°C		27.8	27.8	27.8
水温		°C		24.5	25.4	26.8
一般細菌	12	個/mL		0	0	0
大腸菌	12	定性		不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
水銀及びその化合物	2	mg/L		—	—	—
セレン及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
鉛及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
ヒ素及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
6価クロム化合物	4	mg/L		—	—	—
亜硝酸態窒素	12	mg/L		<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	4	mg/L		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L		0.45	0.45	0.53
フッ素及びその化合物	12	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
四塩化炭素	4	mg/L		—	—	—
1,4-ジオキサン	4	mg/L		—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—
ジクロロメタン	4	mg/L		—	—	—
テトラクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—
トリクロロエチレン	4	mg/L		—	—	—
ベンゼン	4	mg/L		—	—	—
塩素酸	4	mg/L		—	—	—
クロロ酢酸	4	mg/L		—	—	—
クロロホルム	4	mg/L		—	—	—
ジクロロ酢酸	4	mg/L		—	—	—
ジブロモクロロメタン	4	mg/L		—	—	—
臭素酸	4	mg/L		—	—	—
総トリハロメタン	4	mg/L		—	—	—
トリクロロ酢酸	4	mg/L		—	—	—
プロモジクロロメタン	4	mg/L		—	—	—
プロモホルム	4	mg/L		—	—	—
ホルムアルデヒド	4	mg/L		<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
アルミニウム及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
鉄及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
銅及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
ナトリウム及びその化合物	12	mg/L		6.9	7.1	6.7
マンガン及びその化合物	4	mg/L		—	—	—
塩化物イオン	12	mg/L		10.6	10.7	9.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12	mg/L		21.3	21.3	19.8
蒸発残留物	4	mg/L		54	54	53
陰イオン界面活性剤	2	mg/L		—	—	—
ジェオスミン	発生時	ng/L		—	—	—
2-メチルイソボルネオール	発生時	ng/L		—	—	—
非イオン界面活性剤	2	mg/L		—	—	—
フェノール類	2	mg/L		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L		0.5	0.6	0.6
pH値	12			7.3	7.3	7.3
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12			—	—	—
味	12			異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12			—	—	—
色度	12	度		<0.5	0.5	<0.5
濁度	12	度		<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L		0.29	0.71	0.74
遊離炭酸	12	mg/L		2.0	2.2	1.8
アルカリ度	12	mg/L		14.4	14.0	13.9
電気伝導率	12	mS/m		8.6	8.6	8.2
備考						