# 長崎地区給水栓水水質検査結果



令和7年度　12　月分

| 項目名 ＼ 浄水場名 / 地点 | 年間検査回数 | 単位 | 本河内 | 小ヶ倉 | 浦上 | 東長崎 | 道ノ尾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 中町 | 小菅町 | 富士見町 | 鶴の尾町 | 滑石6丁目 |
| 採水日 | | | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
| 昨日天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 当日天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 採水時刻 | | | 10:50 | 09:35 | 10:25 | 10:45 | 09:45 |
| 気温 | | ℃ | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 |
| 水温 | | ℃ | 14.7 | 14.9 | 14.0 | 18.3 | 15.2 |
| 一般細菌 | 12 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 12 | 定性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｾﾚﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾋ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 6価ｸﾛﾑ化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | 0.32 | 0.27 | 0.16 | 0.32 | 0.17 |
| ﾌｯ素及びその化合物 | 12 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ﾎｳ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 四塩化炭素 | 4 | mg/L | | | | | |
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩素酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 臭素酸 | 4 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 銅及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 12 | mg/L | 9.1 | 9.1 | 11.1 | 15.7 | 7.8 |
| ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩化物ｲｵﾝ | 12 | mg/L | 12.0 | 12.8 | 13.4 | 17.3 | 6.8 |
| ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 12 | mg/L | 27.1 | 40.1 | 63.4 | 85.1 | 17.7 |
| 蒸発残留物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | 2 | mg/L | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 12 | mg/L | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
| pH値 | 12 | | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.2 |
| 臭気種類 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気強度 | 12 | | | | | | |
| 味 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 味の度 | 12 | | | | | | |
| 色度 | 12 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 12 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | 12 | mg/L | 0.84 | 0.67 | 0.93 | 0.93 | 0.35 |
| 遊離炭酸 | 12 | mg/L | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 4.8 | 4.0 |
| ｱﾙｶﾘ度 | 12 | mg/L | 20.9 | 29.2 | 43.7 | 56.9 | 18.5 |
| 電気伝導率 | 12 | mS/m | 10.5 | 13.0 | 18.7 | 25.7 | 8.0 |
| 備考 | | | | | | | |

# 長崎地区給水栓水水質検査結果



令和7年度　12　月分

| 項目名 ＼ 浄水場名 / 地点 | 年間検査回数 | 単位 | 手熊 | | | | 三重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 江戸町 | 蚊焼町 | 脇岬町 | 川原町 | 畝刈町 |
| 採水日 | | | 12/8 | 12/17 | 12/17 | 12/17 | 12/8 |
| 昨日天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 当日天候 | | | 晴 | 雨／晴 | 雨／晴 | 雨／晴 | 晴 |
| 採水時刻 | | | 10:00 | 10:25 | 11:10 | 11:50 | 10:10 |
| 気温 | | ℃ | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.8 |
| 水温 | | ℃ | 15.9 | 16.3 | 16.0 | 15.7 | 17.5 |
| 一般細菌 | 12 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 12 | 定性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｾﾚﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾋ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 6価ｸﾛﾑ化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.48 |
| ﾌｯ素及びその化合物 | 12 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ﾎｳ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 四塩化炭素 | 4 | mg/L | | | | | |
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩素酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 臭素酸 | 4 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 銅及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 12 | mg/L | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.7 |
| ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩化物ｲｵﾝ | 12 | mg/L | 11.5 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.3 |
| ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 12 | mg/L | 25.1 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 23.5 |
| 蒸発残留物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | 2 | mg/L | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 12 | mg/L | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 |
| pH値 | 12 | | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
| 臭気種類 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気強度 | 12 | | | | | | |
| 味 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 味の度 | 12 | | | | | | |
| 色度 | 12 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 濁度 | 12 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | 12 | mg/L | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
| 遊離炭酸 | 12 | mg/L | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.4 |
| ｱﾙｶﾘ度 | 12 | mg/L | 19.0 | 20.1 | 20.3 | 19.8 | 17.9 |
| 電気伝導率 | 12 | mS/m | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 9.5 |
| 備考 | | | | | | | |

# 長崎地区給水栓水水質検査結果



令和7年度　12　月分

| 項目名 ＼ 浄水場名 / 地点 | 年間検査回数 | 単位 | 三重 | | (扇山配水池) | (乾場配水池) | (狸岩減圧槽) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 長浦町 | 神浦下道徳町 | 神浦扇山町 | 新牧野町 | 永田町 |
| 採水日 | | | 12/9 | 12/9 | 12/9 | 12/17 | 12/9 |
| 昨日天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
| 当日天候 | | | 晴 | 晴 | 晴 | 雨／晴 | 晴 |
| 採水時刻 | | | 10:00 | 11:05 | 11:25 | 10:35 | 10:00 |
| 気温 | | ℃ | 10.9 | 15.1 | 15.1 | 13.6 | 15.1 |
| 水温 | | ℃ | 16.1 | 16.8 | 15.1 | 12.6 | 15.5 |
| 一般細菌 | 12 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | 12 | 定性 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 水銀及びその化合物 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｾﾚﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾋ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 6価ｸﾛﾑ化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 12 | mg/L | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.48 |
| ﾌｯ素及びその化合物 | 12 | mg/L | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
| ﾎｳ素及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 四塩化炭素 | 4 | mg/L | | | | | |
| 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩素酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| 臭素酸 | 4 | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 4 | mg/L | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 鉄及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 銅及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 12 | mg/L | 8.7 | 8.8 | 7.9 | 7.0 | 7.1 |
| ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 塩化物ｲｵﾝ | 12 | mg/L | 11.3 | 11.3 | 10.4 | 10.7 | 11.1 |
| ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 12 | mg/L | 23.4 | 23.7 | 51.0 | 21.5 | 21.9 |
| 蒸発残留物 | 4 | mg/L | | | | | |
| 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | | | | | |
| ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 発生時 | ng/L | | | | | |
| 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 2 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| ﾌｪﾉｰﾙ類 | 2 | mg/L | | | | | |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 12 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
| pH値 | 12 | | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.3 |
| 臭気種類 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 臭気強度 | 12 | | | | | | |
| 味 | 12 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 味の度 | 12 | | | | | | |
| 色度 | 12 | 度 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.0 |
| 濁度 | 12 | 度 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | 12 | mg/L | 0.65 | 0.71 | 0.61 | 0.60 | 0.40 |
| 遊離炭酸 | 12 | mg/L | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 2.5 |
| ｱﾙｶﾘ度 | 12 | mg/L | 18.1 | 18.5 | 38.2 | 14.9 | 13.4 |
| 電気伝導率 | 12 | mS/m | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 8.5 | 8.5 |
| 備考 | | | | | | | |