ダム分水水質検査結果

令和7年度　1　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
			分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日			1/15	1/7	1/15	1/19	1/15	1/7
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			曇／雨	晴	曇／雨	晴	曇／雨	晴
採水時刻			09:45	11:05	11:25	09:45	10:45	10:30
気温		℃	11.4	6.5	16.0	14.5	16.0	8.7
水温		℃	8.1	11.0	11.7	10.1	9.3	11.7
一般細菌	12	個/mL	20	12	70	120	17	840
大腸菌	12	MPN/100mL	20	4.1	16	37	7.5	23
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2～12	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	2～12	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾋ素及びその化合物	2～12	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.17	0.54	0.26	0.27	0.16	0.17
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.01
四塩化炭素	2	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02
鉄及びその化合物	2～6	mg/L	0.36	0.05	0.32	0.09	0.12	0.07
銅及びその化合物	2	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	5.2	5.8	6.1	8.0	5.9	7.7
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2～6	mg/L	0.18	0.032	0.093	0.22	0.017	0.071
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	4.6	8.5	8.7	10.1	9.0	10.3
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	12	mg/L	19.4	17.8	20.1	31.7	16.7	25.0
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L						
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L						
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.9	0.3	2.0
pH値	12		7.2	7.1	6.9	7.4	7.0	7.3
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
色度	12	度	6.2	3.2	7.8	3.4	2.2	7.9
濁度	12	度	4.4	1.2	2.9	0.7	0.4	2.0
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	0.05	<0.03	0.10	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L	0.9	<0.5	0.6	0.5	<0.5	<0.5
全窒素	4～12	mg/L	0.37	0.63	0.47	0.32	0.20	0.31
全ﾘﾝ	4～12	mg/L	0.011	0.006	0.010	0.007	<0.005	0.009
備考								