長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　6　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	本河内 中町	小ヶ倉 小菅町	浦上 富士見町	東長崎 鶴の尾町	道ノ尾 滑石6丁目
採水日			6/3	6/3	6/3	6/3	6/3
昨日天候			雨	雨	雨	雨	雨
当日天候			雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇	雨／曇
採水時刻			10:20	09:40	11:00	11:20	10:40
気温		℃	20.7	20.7	20.7	22.3	22.3
水温		℃	19.8	20.8	20.2	22.0	18.3
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	2	mg/L	—	—	—	—	—
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.40	0.41	0.29	0.20	0.26
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
四塩化炭素	4	mg/L	—	—	—	—	—
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
塩素酸	4	mg/L	—	—	—	—	—
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.008	0.005	0.007	0.009	<0.002
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.013	0.012	0.008	0.009	0.003
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	—	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.6	9.0	10.6	13.0	7.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	—	—	—	—	—
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	13.1	14.3	15.4	16.7	7.1
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	26.1	32.9	47.7	70.9	16.8
蒸発残留物	4	mg/L	—	—	—	—	—
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	—	—	—	—	—
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	1	3	<1	<1	1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.8	1.1	0.8	0.4
pH値	12		7.2	7.2	7.5	7.5	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12		—	—	—	—	—
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12		—	—	—	—	—
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.96	0.65	0.75	0.79	0.38
遊離炭酸	12	mg/L	2.4	2.8	2.0	3.4	3.2
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	15.9	19.3	29.4	45.6	14.3
電気伝導率	12	mS/m	10.2	11.7	15.6	21.2	7.4
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　6　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			6/3	6/17	6/17	6/17	6/3
昨日天候			雨	曇	曇	曇	雨
当日天候			雨／曇	曇｜晴	曇｜晴	曇｜晴	雨／曇
採水時刻			10:00	10:10	10:50	11:35	09:55
気温		℃	20.7	26.9	26.9	26.9	22.3
水温		℃	18.9	21.6	22.8	21.5	21.4
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	－	<0.0003	<0.0003	<0.0003	－
水銀及びその化合物	2	mg/L	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	－
鉛及びその化合物	4	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	－
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	－	<0.001	<0.001	<0.001	－
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	－	<0.002	<0.002	<0.002	－
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.42	0.49	0.49	0.48	0.43
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	－	0.01	0.01	0.01	－
四塩化炭素	4	mg/L	－	－	－	－	－
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
塩素酸	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.008	0.010	0.010	0.010	0.007
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	－	<0.01	<0.01	<0.01	－
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	－	0.05	0.05	0.06	－
鉄及びその化合物	4	mg/L	－	<0.03	<0.03	<0.03	－
銅及びその化合物	4	mg/L	－	<0.01	<0.01	<0.01	－
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.3	9.0	8.9	8.8	9.2
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	－	<0.005	<0.005	<0.005	－
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.5	12.2	12.2	12.2	12.4
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	24.1	22.0	22.0	22.0	22.9
蒸発残留物	4	mg/L	－	－	－	－	－
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
pH値	12		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12		－	－	－	－	－
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12		－	－	－	－	－
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.66	0.58	0.56	0.55	0.59
遊離炭酸	12	mg/L	1.2	1.2	1.4	1.5	1.6
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	16.6	15.8	15.4	15.4	16.9
電気伝導率	12	mS/m	9.9	9.5	9.5	9.5	9.6
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　6　月分

浄水場名 / 項目名 / 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
昨日天候			雨	雨	雨	雨	雨
当日天候			雨	雨	雨	雨	雨
採水時刻			10:00	11:00	11:40	10:30	10:10
気温		℃	24.6	22.6	22.6	22.6	22.6
水温		℃	21.6	24.1	19.2	19.0	22.3
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	2	mg/L	－	－	－	－	－
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.41	0.42	0.18	0.42	0.42
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
四塩化炭素	4	mg/L	－	－	－	－	－
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
塩素酸	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.004	<0.002	<0.002	0.013	0.012
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.005	0.007	0.004	0.012	0.013
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	－	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.9	9.0	7.9	7.0	7.2
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	－	－	－	－	－
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.2	12.5	11.0	11.3	11.8
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	23.0	23.2	55.2	20.6	21.1
蒸発残留物	4	mg/L	－	－	－	－	－
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	－	－	－	－	－
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	－	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.5	0.5	<0.3	0.6	0.6
pH値	12		7.3	7.3	7.6	7.2	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12		－	－	－	－	－
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12		－	－	－	－	－
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.59	0.50	0.55	0.68	0.54
遊離炭酸	12	mg/L	1.8	1.7	2.2	2.3	1.7
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	16.6	16.5	39.1	11.8	12.1
電気伝導率	12	mS/m	9.5	9.6	15.2	8.2	8.4
備考							