長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　2　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
			中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日			2/3	2/3	2/3	2/17	2/3
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			11:00	10:30	09:50	09:30	10:15
気温		℃	6.1	6.1	6.1	9.3	4.6
水温		℃	8.5	9.6	8.4	12.4	9.3
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.33	0.21	0.20	1.03	0.25
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	4	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4	mg/L	0.11	0.08	0.08	0.16	<0.06
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	0.010	0.015	0.010	0.012	0.004
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.023	0.028	0.019	0.020	0.008
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.008	0.010	0.006	0.006	0.003
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	0.03	0.03	0.08	0.03	0.01
鉄及びその化合物	4	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.0	9.8	11.7	13.8	8.1
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.5	12.6	16.1	20.7	7.8
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	30.1	25.9	57.9	62.6	20.3
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	1.0	1.2	0.8	0.5
pH値	12		7.3	7.4	7.7	7.5	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	1.0	0.77	0.89	0.88	0.40
遊離炭酸	12	mg/L	2.5	2.3	2.3	4.5	4.6
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	22.4	20.5	41.9	37.3	19.8
電気伝導率	12	mS/m	11.4	10.7	18.2	20.7	8.7
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　2　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			2/3	2/17	2/17	2/17	2/3
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:10	11:30	10:55	10:15	10:30
気温		℃	6.1	12.8	12.8	12.8	4.6
水温		℃	10.2	11.8	12.4	11.9	11.6
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.38	0.37	0.36	0.36	0.43
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
四塩化炭素	4	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4	mg/L	<0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	0.006	0.013	0.014	0.014	0.006
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.018	0.028	0.030	0.029	0.016
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.007	0.010	0.011	0.010	0.006
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
鉄及びその化合物	4	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.1	9.2	9.3	9.3	9.1
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.0	12.1	12.3	12.1	11.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	27.1	27.5	28.1	27.9	26.1
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.4
pH値	12		7.5	7.4	7.5	7.5	7.3
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.77	0.51	0.63	0.65	0.71
遊離炭酸	12	mg/L	2.1	2.0	1.8	1.8	2.6
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	21.2	21.0	21.9	21.5	20.1
電気伝導率	12	mS/m	10.7	10.8	10.9	10.9	10.4
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　2　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			2/18	2/18	2/17	2/18	2/18
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:05	11:25	11:40	10:50	10:15
気温		℃	9.8	11.7	12.5	11.7	11.7
水温		℃	11.9	12.8	10.9	10.3	12.7
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.41	0.40	0.33	0.41	0.40
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	4	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	4	mg/L	0.09	0.09	0.12	0.10	0.11
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L	0.006	0.009	0.011	0.014	0.014
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.015	0.021	0.022	0.025	0.026
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L	0.005	0.007	0.008	0.009	0.009
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L	<0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01
鉄及びその化合物	4	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.06
銅及びその化合物	4	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.5	9.5	7.4	7.5	7.5
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.6	12.6	10.6	11.3	11.5
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	27.1	27.4	28.8	24.8	25.0
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	12		7.3	7.3	7.4	7.2	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.82	0.65	0.63	0.50	0.50
遊離炭酸	12	mg/L	2.6	2.7	2.2	3.1	2.5
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	21.2	21.4	21.2	16.8	17.2
電気伝導率	12	mS/m	10.7	10.8	10.1	9.4	9.5
備考							