長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　4　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	本河内 中町	小ヶ倉 小菅町	浦上 富士見町	東長崎 鶴の尾町	道ノ尾 滑石6丁目
採水日			4/7	4/7	4/7	4/7	4/7
昨日天候			曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴	曇／晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:55	09:40	10:25	11:00	09:50
気温		℃	16.0	16.0	16.0	16.0	16.0
水温		℃	17.3	16.4	16.7	16.6	14.0
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.48	0.39	0.37	0.92	0.31
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.9	8.6	11.0	10.7	7.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.3	13.0	14.3	14.5	7.1
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	28.7	36.4	57.5	52.0	18.2
蒸発残留物	4	mg/L	66	77	114	110	66
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.9	1.0	0.6	0.5
pH値	12		7.2	7.2	7.5	7.4	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	1.1	0.65	0.93	0.97	0.37
遊離炭酸	12	mg/L	3.0	3.8	3.0	4.1	4.0
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	19.4	23.5	37.7	32.6	16.0
電気伝導率	12	mS/m	11.0	12.3	17.8	16.8	8.1
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　4　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			4/7	4/21	4/21	4/21	4/7
昨日天候			曇／晴	晴	晴	晴	曇／晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:00	10:00	10:45	11:30	10:15
気温		℃	16.0	17.1	17.1	17.1	16.0
水温		℃	15.0	17.8	19.2	18.2	16.4
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.40	0.39	0.39	0.39	0.38
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.2	9.0	9.0	8.9	8.6
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	11.9	12.0	12.1	11.9	11.4
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	25.0	24.7	24.9	24.6	23.8
蒸発残留物	4	mg/L	65	62	63	60	60
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	12		7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.86	0.57	0.61	0.61	0.70
遊離炭酸	12	mg/L	2.0	2.4	1.9	2.0	2.7
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	18.2	18.3	18.7	18.2	16.9
電気伝導率	12	mS/m	10.2	10.1	10.2	10.4	9.6
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　4　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			4/14	4/14	4/14	4/14	4/14
昨日天候			曇	曇	曇	曇	曇
当日天候			雨	雨	雨	雨	雨
採水時刻			10:00	11:30	12:00	11:00	10:30
気温		℃	17.8	14.4	14.4	14.4	14.4
水温		℃	17.0	19.3	15.7	15.5	18.8
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.36	0.34	0.22	0.36	0.35
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L					
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.5	8.4	6.4	6.6	6.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	11.2	11.4	10.4	10.5	10.8
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	22.6	22.2	19.6	20.3	20.7
蒸発残留物	4	mg/L	48	50	48	49	52
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	12		7.3	7.3	7.1	7.1	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.85	0.62	0.55	0.61	0.62
遊離炭酸	12	mg/L	2.5	2.4	2.6	3.3	2.4
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	17.3	16.6	12.4	12.3	12.6
電気伝導率	12	mS/m	9.4	9.3	7.9	8.1	8.3
備考							