長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　3　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	本河内 中町	小ヶ倉 小菅町	浦上 富士見町	東長崎 鶴の尾町	道ノ尾 滑石6丁目
採水日			3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
昨日天候			雨	雨	雨	雨	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:50	09:35	10:20	09:25	10:30
気温		℃	14.5	14.5	14.5	11.8	11.8
水温		℃	12.1	12.4	12.9	14.4	11.9
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.47	0.29	0.45	1.10	0.35
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.008	0.013	<0.002	0.007	0.003
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.010	0.012	0.007	0.007	0.004
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.1	8.4	11.1	12.2	7.9
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	13.0	12.5	14.5	16.3	7.5
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	28.7	32.6	57.1	64.1	19.9
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.9	0.9	0.6	0.5
pH値	12		7.3	7.2	7.6	7.4	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.88	0.75	0.91	0.78	0.36
遊離炭酸	12	mg/L	2.9	3.8	3.0	4.5	4.8
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	20.0	21.8	38.5	37.8	18.4
電気伝導率	12	mS/m	11.1	11.5	17.9	20.0	8.6
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　3　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			3/3	3/17	3/17	3/17	3/3
昨日天候			雨	晴	晴	晴	雨
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			09:55	11:30	10:50	10:10	10:05
気温		℃	14.5	17.2	17.2	17.2	11.8
水温		℃	11.6	14.6	14.9	15.0	13.9
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.46	0.41	0.41	0.41	0.46
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.006	0.005	0.003	0.005	0.006
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.005	0.007	0.007	0.008	0.005
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.4	9.0	9.0	9.1	8.9
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.1	11.7	11.9	11.9	11.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	25.3	24.6	24.6	24.6	24.2
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
pH値	12		7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.60	0.76	0.68	0.71	0.75
遊離炭酸	12	mg/L	2.1	1.9	1.8	2.5	2.9
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	18.8	17.8	17.9	17.6	17.6
電気伝導率	12	mS/m	10.4	10.2	10.1	10.1	9.9
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和7年度　3　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水池)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			3/10	3/10	3/10	3/10	3/10
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:00	11:00	11:20	10:30	12:05
気温		℃	9.3	8.8	8.8	8.8	8.8
水温		℃	13.5	14.6	11.7	11.1	13.8
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.38	0.36	0.23	0.39	0.38
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	0.006	0.018	0.011	0.013
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.006	0.007	0.019	0.009	0.012
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.9	8.7	6.8	6.8	6.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	12.1	12.1	11.6	12.0	11.0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	21.6	20.9	19.9	20.1	19.9
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L					
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L					
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
pH値	12		7.2	7.2	7.2	6.9	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.73	0.61	0.73	0.52	0.57
遊離炭酸	12	mg/L	2.3	3.0	2.9	3.8	2.4
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	16.7	16.0	12.4	11.3	12.6
電気伝導率	12	mS/m	9.5	9.3	8.2	8.3	8.2
備考							