ダム分水水質検査結果

令和8年度　6　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
			分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日			6/11	6/3	6/11	6/3	6/11	6/3
昨日天候			晴	雨	晴	雨	晴	雨
当日天候			晴	曇	晴	曇	晴	曇
採水時刻			09:45	10:25	11:20	09:35	10:50	10:55
気温		℃	25.5	28.7	25.7	28.7	25.7	25.2
水温		℃	20.6	23.2	21.2	21.7	21.2	23.2
一般細菌	12	個/mL	220	16	210	1,100	2,700	200
大腸菌	12	MPN/100mL	2.0	1.0	<1.0	210	7.5	<1.0
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
水銀及びその化合物	2～12	mg/L		<0.00005				
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L						
鉛及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
ﾋ素及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.22	0.40	0.15	0.31	0.17	0.37
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L						
四塩化炭素	2	mg/L						
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
PFOS及びPFOA	2	ng/L						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L						
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L						
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
鉄及びその化合物	2～6	mg/L					0.16	
銅及びその化合物	2	mg/L						
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	4.7	5.6	5.4	7.3	5.6	7.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2～6	mg/L					0.029	
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	3.9	8.2	7.1	9.0	7.2	10.4
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	16.1	17.0	17.0	32.0	14.8	27.3
蒸発残留物	2	mg/L	56	43	40	73	39	73
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	1	<1	<1	6
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	1.0	0.9	1.2	1.4	0.7	2.4
pH値	12		6.9	7.1	6.7	7.3	6.9	7.1
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
色度	12	度	4.1	3.9	8.6	8.8	5.5	16
濁度	12	度	6.2	6.8	6.7	10.8	6.2	10.1
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	<0.03	<0.03	0.05	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L		1.4				
全窒素	4～12	mg/L		0.41			0.23	
全ﾘﾝ	4～12	mg/L		0.005			<0.005	
備考								