

外海地区専用水道給水栓水水質検査結果  
令和8年度 6 月分

| 項目名                                    | 浄水場名<br>地点 | 年間検査<br>回数 | 単位   | 牧野     | 黒崎     | 大中尾     |
|----------------------------------------|------------|------------|------|--------|--------|---------|
|                                        |            |            |      | 上大野町   | 上黒崎町   | 神浦下大中尾町 |
| 採水日                                    |            |            |      | 6/16   | 6/16   | 6/16    |
| 昨日天候                                   |            |            |      | 晴      | 晴      | 晴       |
| 当日天候                                   |            |            |      | 晴      | 晴      | 晴       |
| 採水時刻                                   |            |            |      | 10:35  | 10:05  | 11:30   |
| 気温                                     |            |            | ℃    | 26.6   | 26.6   | 26.6    |
| 水温                                     |            |            | ℃    | 19.5   | 24.4   | 22.7    |
| 一般細菌                                   | 12         |            | 個/mL | 0      | 0      | 0       |
| 大腸菌                                    | 12         |            | 定性   | 不検出    | 不検出    | 不検出     |
| カドミウム及びその化合物                           | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 水銀及びその化合物                              | 2          |            | mg/L |        |        |         |
| セレン及びその化合物                             | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 鉛及びその化合物                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ヒ素及びその化合物                              | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 6価クロム化合物                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 亜硝酸態窒素                                 | 12         |            | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 12         |            | mg/L | 0.33   | 0.34   | 0.18    |
| フッ素及びその化合物                             | 12         |            | mg/L | <0.08  | <0.08  | <0.08   |
| ホウ素及びその化合物                             | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 四塩化炭素                                  | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 1,4-ジオキサン                              | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1,2-ジクロロエチレン | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ジクロロメタン                                | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| テトラクロロエチレン                             | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| トリクロロエチレン                              | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| PFOS及びPFOA                             | 4          |            | ng/L |        |        |         |
| ベンゼン                                   | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 塩素酸                                    | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| クロロ酢酸                                  | 4          |            | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002  |
| クロロホルム                                 | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ジクロロ酢酸                                 | 4          |            | mg/L | <0.002 | 0.014  | 0.014   |
| ジブromクロロメタン                            | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 臭素酸                                    | 4          |            | mg/L | <0.001 | <0.001 | <0.001  |
| 総トリハロメタン                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| トリクロロ酢酸                                | 4          |            | mg/L | 0.013  | 0.013  | 0.014   |
| ブromジクロロメタン                            | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ブromホルム                                | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ホルムアルデヒド                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 亜鉛及びその化合物                              | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| アルミニウム及びその化合物                          | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 鉄及びその化合物                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 銅及びその化合物                               | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| ナトリウム及びその化合物                           | 12         |            | mg/L | 7.0    | 7.2    | 7.0     |
| マンガン及びその化合物                            | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 塩化物イオン                                 | 12         |            | mg/L | 10.3   | 10.8   | 10.3    |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度)                      | 12         |            | mg/L | 22.2   | 22.3   | 24.5    |
| 蒸発残留物                                  | 4          |            | mg/L |        |        |         |
| 陰イオン界面活性剤                              | 2          |            | mg/L |        |        |         |
| ジェオスミン                                 | 発生時        |            | ng/L | 1      | 1      | <1      |
| 2-メチルイソボルネオール                          | 発生時        |            | ng/L | <1     | <1     | <1      |
| 非イオン界面活性剤                              | 2          |            | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002  |
| フェノール類                                 | 2          |            | mg/L |        |        |         |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                      | 12         |            | mg/L | 0.6    | 0.6    | 0.5     |
| pH値                                    | 12         |            |      | 7.2    | 7.3    | 7.3     |
| 臭気種類                                   | 12         |            |      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    |
| 臭気強度                                   | 12         |            |      |        |        |         |
| 味                                      | 12         |            |      | 異常なし   | 異常なし   | 異常なし    |
| 味の度                                    | 12         |            |      |        |        |         |
| 色度                                     | 12         |            | 度    | <0.5   | <0.5   | <0.5    |
| 濁度                                     | 12         |            | 度    | <0.1   | <0.1   | <0.1    |
| 残留塩素                                   | 12         |            | mg/L | 0.34   | 0.84   | 0.69    |
| 遊離炭酸                                   | 12         |            | mg/L | 2.3    | 2.1    | 2.4     |
| アルカリ度                                  | 12         |            | mg/L | 14.8   | 14.6   | 16.8    |
| 電気伝導率                                  | 12         |            | mS/m | 8.5    | 8.8    | 9.0     |
| 備考                                     |            |            |      |        |        |         |