ダム分水水質検査結果

令和8年度　7　月分

項目名 ＼ 浄水場名 / 地点	年間検査回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
			分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日			7/8	7/1	7/8	7/1	7/8	7/1
昨日天候			曇	雨／曇	曇	雨／曇	曇	雨／曇
当日天候			晴	雨	晴	雨	晴	雨
採水時刻			09:45	11:05	11:15	12:20	10:30	10:05
気温		℃	28.1	24.9	26.9	24.9	26.9	25.6
水温		℃	21.0	21.0	22.5	21.9	22.5	22.7
一般細菌	12	個/mL	460	430	970	1,100	450	540
大腸菌	12	MPN/100mL	36	18	120	410	140	8.6
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	2～12	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	2～12	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾋ素及びその化合物	2～12	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.27	0.58	0.21	0.47	0.14	0.37
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01
四塩化炭素	2	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PFOS及びPFOA	2	ng/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L	0.15	0.13	0.27	0.11	0.05	0.64
鉄及びその化合物	2～6	mg/L	0.10	0.14	0.24	0.18	0.04	0.24
銅及びその化合物	2	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	3.9	4.5	3.6	6.6	4.7	7.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2～6	mg/L	0.021	0.062	0.029	0.10	0.009	0.035
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	3.7	6.0	5.0	7.5	6.9	8.7
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	11.7	11.7	7.6	23.9	8.8	22.4
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.7	1.1	1.4	1.4	0.6	2.6
pH値	12		6.9	6.8	6.6	7.3	6.9	7.0
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
色度	12	度	3.9	13	12	9.8	3.5	19
濁度	12	度	4.8	5.2	3.9	8.6	4.6	8.7
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L	1.0	<0.5	1.0	0.6	1.0	0.8
全窒素	4～12	mg/L	0.35	0.72	0.53	0.66	0.20	0.57
全ﾘﾝ	4～12	mg/L	0.014	0.024	0.024	0.027	<0.005	0.033
備考								