

外海地区専用水道給水栓水水質検査結果
令和8年度 7 月分

項目名	浄水場名 地点	年間検査 回数	単位	牧野	黒崎	大中尾
				上大野町	上黒崎町	神浦下大中尾町
採水日				7/22	7/22	7/22
昨日天候				晴	晴	晴
当日天候				晴	晴	晴
採水時刻				10:50	10:25	11:35
気温			℃	29.8	29.8	29.8
水温			℃	25.1	28.5	27.7
一般細菌	12		個/mL	0	0	0
大腸菌	12		定性	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	4		mg/L			
水銀及びその化合物	2		mg/L			
セレン及びその化合物	4		mg/L			
鉛及びその化合物	4		mg/L			
ヒ素及びその化合物	4		mg/L			
6価クロム化合物	4		mg/L			
亜硝酸態窒素	12		mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	4		mg/L	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12		mg/L	0.52	0.51	0.21
フッ素及びその化合物	12		mg/L	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	4		mg/L			
四塩化炭素	4		mg/L			
1,4-ジオキサン	4		mg/L			
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	4		mg/L			
ジクロロメタン	4		mg/L			
テトラクロロエチレン	4		mg/L			
トリクロロエチレン	4		mg/L			
PFOS及びPFOA	4		ng/L			
ベンゼン	4		mg/L			
塩素酸	4		mg/L			
クロロ酢酸	4		mg/L			
クロロホルム	4		mg/L			
ジクロロ酢酸	4		mg/L			
ジブromクロロメタン	4		mg/L			
臭素酸	4		mg/L			
総トリハロメタン	4		mg/L			
トリクロロ酢酸	4		mg/L			
ブromジクロロメタン	4		mg/L			
ブromホルム	4		mg/L			
ホルムアルデヒド	4		mg/L	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	4		mg/L			
アルミニウム及びその化合物	4		mg/L			
鉄及びその化合物	4		mg/L			
銅及びその化合物	4		mg/L			
ナトリウム及びその化合物	12		mg/L	6.0	6.1	8.7
マンガン及びその化合物	4		mg/L			
塩化物イオン	12		mg/L	10.5	9.8	11.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	12		mg/L	17.8	17.7	84.7
蒸発残留物	4		mg/L	47	46	149
陰イオン界面活性剤	2		mg/L			
ジェオスミン	発生時		ng/L	<1	<1	<1
2-メチルイソボルネオール	発生時		ng/L	<1	<1	<1
非イオン界面活性剤	2		mg/L			
フェノール類	2		mg/L			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12		mg/L	2.4	0.7	<0.3
pH値	12			6.9	7.1	7.9
臭気種類	12			異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12					
味	12			異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12					
色度	12		度	1.9	<0.5	<0.5
濁度	12		度	0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	12		mg/L	0.25	0.52	1.0
遊離炭酸	12		mg/L	3.3	2.4	2.5
アルカリ度	12		mg/L	8.3	9.5	61.3
電気伝導率	12		mS/m	7.6	7.5	21.6
備考						