

第 2 号様式

令和8年9月17日

現場説明に対する質問回答書

工事名：茂里町環境センター非常用発電設備更新工事

	内 容
質問事項	1 非常用発電機盤（新設）寸法、姿図等・推奨メーカー等の情報が無い ため、積算に支障があります。 2 非常用発電機（重量物）の材料検査（工場検査）は実施されますで しょうか？
回 答	1 参考寸法は幅750mm×奥行400mm×高さ1700mmです。姿図は記載して おりません。参考見積を徴取した業者は、有限会社中央電機製作所、株 式会社日興電機製作所及び協和機電工業株式会社です。 2 工場での材料検査は実施しません。