

令和 8 年 1 0 月 2 8 日

仕様書に対する質問回答書

件名：手熊浄水場無停電電源装置更新工事

	内 容
質問事項	<div><ul style="list-style-type: none">・ 図面番号7葉之内4の新設(参考)側の結線図、インバーター盤内記載のインバーター50 k VA・ 特記仕様書4ページ目の3インバーター盤(5)容量 10kVA</div> <div>※インバーターの容量が相違しておりますが、どちらが正になりますか</div>
回 答	<div>特記仕様書4ページ目の3インバーター盤(5)容量 10KVAが正です。</div>

第2号様式

令和8年 10月 28日

仕様書に対する質問回答書

件名：手熊浄水場無停電電源装置更新工事

	内 容
質問事項	・特記仕様書には記載がありませんが、環境温度、力率、バックアップ時間等条件はございますか 無ければバックアップ条件はないものとして仕様書同等の仕様で問題ないか
回 答	環境温度 : -10～40℃程度 定格負荷力率 : 0.8遅れ バックアップ時間：バックアップ時間の条件はないが特記仕様書同等の物であれば問題ありません。