長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	本河内	小ヶ倉	浦上	東長崎	道ノ尾
			中町	小菅町	富士見町	鶴の尾町	滑石6丁目
採水日			9/2	9/2	9/2	9/2	9/2
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			11:10	09:45	10:25	09:30	10:00
気温		℃	32.5	32.5	32.5	30.5	30.5
水温		℃	30.8	29.6	28.4	31.3	27.5
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.11	0.18	0.15	<0.10	<0.10
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.020	0.004	0.009	0.015	<0.002
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.022	0.008	0.012	0.016	0.005
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	9.9	9.9	11.2	16.3	8.3
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	15.2	14.5	13.9	18.3	7.2
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	28.0	37.6	56.7	85.3	18.9
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	3	1	1	<1	6
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	1	2	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.9	0.6	1.1	1.0	0.6
pH値	12		7.0	7.3	7.5	7.6	7.1
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.80	0.54	0.64	0.66	0.28
遊離炭酸	12	mg/L	4.8	4.0	3.0	3.7	5.6
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	19.8	28.4	37.4	60.1	20.5
電気伝導率	12	mS/m	11.7	13.3	17.7	26.1	8.5
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	手熊				三重
			江戸町	蚊焼町	脇岬町	川原町	畝刈町
採水日			9/2	9/15	9/15	9/15	9/2
昨日天候			晴	曇	曇	曇	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:50	10:00	10:40	11:30	10:25
気温		℃	32.5	26.9	26.9	26.9	30.5
水温		℃	25.5	28.1	29.2	27.8	30.2
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.34	0.36	0.36	0.36	0.38
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.004	<0.002	<0.002	<0.002	0.003
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.010	0.011	0.012	0.011	0.009
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.9	8.9	8.9	8.9	8.5
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	11.1	11.4	11.4	11.4	10.7
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	27.5	28.2	28.4	28.3	26.7
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	<1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	1	<1	1	1	1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.8	0.7	0.8	0.7	0.6
pH値	12		7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.53	0.27	0.29	0.34	0.44
遊離炭酸	12	mg/L	1.8	1.5	1.7	1.8	2.5
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	22.5	22.1	22.9	22.1	21.2
電気伝導率	12	mS/m	10.6	10.8	10.9	10.8	10.2
備考							

長崎地区給水栓水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	三重		(扇山配水槽)	(乾場配水池)	(狸岩減圧槽)
			長浦町	神浦下道徳町	神浦扇山町	新牧野町	永田町
採水日			9/8	9/8	9/8	9/8	9/8
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			10:00	11:20	11:40	10:45	10:10
気温		℃	29.2	29.9	29.9	29.9	29.9
水温		℃	27.7	32.2	26.0	25.5	29.4
一般細菌	12	個/mL	0	0	0	0	0
大腸菌	12	定性	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
水銀及びその化合物	2	mg/L					
ｾﾚﾝ及びその化合物	4	mg/L					
鉛及びその化合物	4	mg/L					
ﾋ素及びその化合物	4	mg/L					
6価ｸﾛﾑ化合物	4	mg/L					
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	4	mg/L					
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.36	0.35	0.13	0.33	0.34
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	4	mg/L					
四塩化炭素	4	mg/L					
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	4	mg/L					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	4	mg/L					
PFOS及びPFOA	4	ng/L					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	4	mg/L					
塩素酸	4	mg/L					
ｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.009	0.012	0.008	0.002	0.019
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
臭素酸	4	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	4	mg/L	0.008	0.010	0.012	0.015	0.015
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	4	mg/L					
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	4	mg/L					
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	4	mg/L					
亜鉛及びその化合物	4	mg/L					
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	4	mg/L					
鉄及びその化合物	4	mg/L					
銅及びその化合物	4	mg/L					
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	8.6	8.8	7.5	7.3	8.7
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	4	mg/L					
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	10.8	11.0	10.8	10.5	10.8
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	26.5	27.0	35.0	24.5	26.9
蒸発残留物	4	mg/L					
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1	<1	2
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	1	<1	1	2
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L					
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7
pH値	12		7.6	7.5	7.5	7.3	7.5
味	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
味の度	12						
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12						
色度	12	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7
濁度	12	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	12	mg/L	0.49	0.63	0.19	0.18	0.38
遊離炭酸	12	mg/L	2.1	2.3	2.2	3.2	1.8
ｱﾙｶﾘ度	12	mg/L	21.1	21.9	26.9	17.4	17.3
電気伝導率	12	mS/m	10.3	10.3	11.3	9.2	9.4
備考							