長崎地区原水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	本河内				小ヶ倉	
			本河内高部ダム	本河内低部ダム	西山ダム	原水	小ヶ倉ダム	鹿尾ダム
採水日			9/1		9/1	9/1	9/1	9/1
昨日天候			晴		晴	晴	晴	晴
当日天候			晴		晴	晴	晴	晴
採水時刻			09:15		09:15	09:15	09:55	09:55
気温		℃	30.6		30.6	30.6	30.6	30.6
水温		℃	22.7		30.8	27.6	19.3	30.1
一般細菌	12	個/mL	240		710	540	50	590
大腸菌	12	MPN/100mL	<1.0		<1.0	1.0	<1.0	<1.0
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
水銀及びその化合物	2	mg/L						
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L						
鉛及びその化合物	2	mg/L						
ﾋ素及びその化合物	2	mg/L						
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004		<0.004	<0.004	0.014	0.010
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.10		0.16	<0.10	0.18	0.20
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L						
四塩化炭素	2	mg/L						
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
PFOS及びPFOA	2	ng/L						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L						
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L						
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
鉄及びその化合物	2	mg/L						
銅及びその化合物	2	mg/L						
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	6.0		6.8	6.5	5.4	8.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2	mg/L						
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	7.4		7.8	7.7	7.7	10.2
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	21.9		31.1	27.8	21.2	59.2
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	30		1	10	1	7
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	2		2	2	3	6
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	2.4		2.1	2.0	1.0	1.6
pH値	12		7.1		7.3	7.2	6.5	7.1
臭気種類	12		かび		異常なし	かび	異常なし	かび
臭気強度	12		2			1		1
色度	12	度	5.5		9.8	9.0	5.3	6.7
濁度	12	度	7.7		10.3	9.4	7.5	16.2
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	<0.03		<0.03	<0.03	0.10	0.05
生物化学的酸素要求量	4	mg/L						
全窒素	4	mg/L						
全ﾘﾝ	4	mg/L						
備考								

長崎地区原水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	小ヶ倉	浦上		東長崎		
			原水	浦上ダム	JR湧水	矢上(八郎川)	中尾ダム	原水
採水日			9/1	9/1	9/1	9/7	9/7	9/7
昨日天候			晴	晴	晴	曇	曇	曇
当日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
採水時刻			09:55	10:40	10:40	10:20	10:20	10:20
気温		℃	30.6	31.4	31.4	32.1	32.1	32.1
水温		℃	24.6	31.5	20.1	26.4	26.1	25.8
一般細菌	12	個/mL	640	700	30	820	9,800	1,300
大腸菌	12	MPN/100mL	<1.0	5.2	<1.0	30	2.0	20
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
水銀及びその化合物	2	mg/L						
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L						
鉛及びその化合物	2	mg/L						
ﾋ素及びその化合物	2	mg/L						
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.028	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.14	<0.10	0.31	0.11	<0.10	0.14
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L						
四塩化炭素	2	mg/L						
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
PFOS及びPFOA	2	ng/L						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L						
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L						
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
鉄及びその化合物	2	mg/L						
銅及びその化合物	2	mg/L						
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	6.7	9.4	14.0	13.4	6.6	12.4
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2	mg/L						
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	8.8	9.3	10.2	10.8	6.5	11.7
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	38.0	57.0	137	92.3	38.7	80.8
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	4	1	<1	<1	3	<1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	5	<1	<1	1	<1	1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	1.3	2.3	<0.3	1.4	1.7	1.3
pH値	12		6.8	7.9	7.9	8.3	7.1	7.9
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12							
色度	12	度	5.0	12	3.4	6.1	14	12
濁度	12	度	11.4	16.4	33.5	25.7	11.5	23.3
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	0.08	0.12	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4	mg/L						
全窒素	4	mg/L						
全ﾘﾝ	4	mg/L						
備考								

長崎地区原水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 地点	年間検査回数	単位	道ノ尾	手熊	三重
			原水	原水	原水
採水日			9/7	9/7	9/7
昨日天候			曇	曇	曇
当日天候			晴	晴	晴
採水時刻			09:35	10:10	10:40
気温		℃	27.9	32.1	27.9
水温		℃	24.9	25.8	26.1
一般細菌	12	個/mL	460	330	190
大腸菌	12	MPN/100mL	<1.0	15	5.2
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L			
水銀及びその化合物	2	mg/L			
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L			
鉛及びその化合物	2	mg/L			
ﾋ素及びその化合物	2	mg/L			
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L			
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	0.12	0.34	0.35
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L			
四塩化炭素	2	mg/L			
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L			
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L			
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L			
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L			
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L			
PFOS及びPFOA	2	ng/L			
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L			
塩素酸	0	mg/L			
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L			
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L			
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L			
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L			
臭素酸	0	mg/L			
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L			
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L			
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L			
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L			
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L			
亜鉛及びその化合物	2	mg/L			
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L			
鉄及びその化合物	2	mg/L			
銅及びその化合物	2	mg/L			
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	5.1	6.3	5.8
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2	mg/L			
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	4.4	8.5	7.9
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	19.3	27.6	26.8
蒸発残留物	2	mg/L			
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	<1	<1	<1
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	<1
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	0.9	1.0	0.9
pH値	12		6.8	7.3	7.2
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし
臭気強度	12				
色度	12	度	4.8	9.0	7.9
濁度	12	度	7.1	9.4	9.0
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4	mg/L			
全窒素	4	mg/L			
全ﾘﾝ	4	mg/L			
備考					