ダム分水水質検査結果

令和8年度　9　月分

項目名 ＼ 浄水場名 ／ 地点	年間検査回数	単位	萱瀬	神浦	雪浦	鳴見	河通	式見
			分水	分水	分水	分水	分水	分水
採水日			9/9	9/16	9/9	9/16	9/9	9/16
昨日天候			晴	晴	晴	晴	晴	晴
当日天候			晴｜曇	晴	晴｜曇	晴	晴｜曇	晴
採水時刻			09:50	10:50	10:45	09:40	10:15	10:50
気温		℃	25.6	27.6	27.2	27.6	27.2	27.1
水温		℃	23.9	26.5	26.4	22.9	25.0	28.4
一般細菌	12	個/mL	180	110	130	1,100	610	190
大腸菌	12	MPN/100mL	<1.0	<1.0	3.0	50	18	<1.0
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
水銀及びその化合物	2～12	mg/L		<0.00005				
ｾﾚﾝ及びその化合物	2	mg/L						
鉛及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
ﾋ素及びその化合物	2～12	mg/L		<0.001				
6価ｸﾛﾑ化合物	2	mg/L						
亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	2	mg/L						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	12	mg/L	<0.10	0.46	<0.10	0.24	0.26	0.19
ﾌｯ素及びその化合物	12	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ﾎｳ素及びその化合物	2	mg/L						
四塩化炭素	2	mg/L						
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	2	mg/L						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	2	mg/L						
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	2	mg/L						
PFOS及びPFOA	2	ng/L						
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	2	mg/L						
塩素酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
臭素酸	0	mg/L						
総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0	mg/L						
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0	mg/L						
ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0	mg/L						
亜鉛及びその化合物	2	mg/L						
ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	2	mg/L						
鉄及びその化合物	2～6	mg/L					0.20	
銅及びその化合物	2	mg/L						
ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	12	mg/L	5.3	5.1	6.1	7.7	5.9	7.2
ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	2～6	mg/L					0.061	
塩化物ｲｵﾝ	12	mg/L	4.3	7.4	8.2	9.9	8.1	9.6
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	12	mg/L	19.9	15.6	21.3	30.7	17.2	23.2
蒸発残留物	2	mg/L						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L						
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	発生時	ng/L	1	<1	3	<1	<1	3
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	発生時	ng/L	<1	<1	3	<1	<1	4
非ｲｵﾝ界面活性剤	2	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ﾌｪﾉｰﾙ類	2	mg/L						
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	12	mg/L	1.2	1.0	1.5	1.0	1.0	2.5
pH値	12		7.1	6.9	6.6	7.4	6.8	7.4
臭気種類	12		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	かび
臭気強度	12							2
色度	12	度	7.0	5.0	12	5.8	8.3	12
濁度	12	度	7.3	6.3	8.2	11.0	6.9	9.1
ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	12	mg/L	0.06	0.08	0.13	<0.03	<0.03	<0.03
生物化学的酸素要求量	4～12	mg/L		<0.5				
全窒素	4～12	mg/L		0.55			0.36	
全ﾘﾝ	4～12	mg/L		0.006			0.007	
備考								