

仕様書

- 1 件名 長崎原爆資料館自動制御装置ほか修繕
- 2 履行期間 契約日から令和8年3月27日まで
- 3 履行場所 長崎市平野町7番8号 長崎原爆資料館
- 4 修繕内容 長崎原爆資料館の自動制御装置(ネットワークインテグレーション)及びUPSが故障しているため、修繕を行うもの。詳細については以下のとおり。

項目	規格・仕様	数量	単位
(1) ネットワークインテグレーション修理費	MS-NIE5960-2 【ジョンソンコントロールズ(株)製】(※)	1	台
(2) 社内セットアップ作業費		1	式
(3) UPS(1.5KVA)	SMU-HJ152AA-S	1	台
(4) 交換調整作業費		1	式
(5) 交通運搬費		1	式
(6) 産業廃棄物処理費		1	式
(7) 諸経費		1	式

※ 現在、メーカーにより代替品が設置されている。

※ 施工に際し、メーカーとの調整を行い、各種設定作業等を実施し、各機器が正常に動作することを確認すること。

5 諸条件

- (1) 現場作業に際しては、施設管理者等と事前に十分協議すること。
- (2) 修繕の実施に必要な資材、機材、作業車等は、受注者の負担により手配すること。
- (3) 修繕に伴う産業廃棄物処理及びその他作業等については、関係法令を遵守し適正に実施すること。
- (4) 修繕完了後、修繕前、修繕中、修繕後の写真を添付した完了報告書を提出すること。
- (5) その他、疑義が生じた場合には、発注者と協議の上、決定すること。