

耐震診断調査一覧

処理場		西部下水処理場
供用開始		H 4. 7. 1
年度		平成25年度
耐震診断 調査結果	建築	
	土木	沈砂池・ポンプ井：NG 水処理施設：NG 流量調整池（1～4系統）：NG 塩素混和池：NG 基礎杭（すべての施設）：NG
耐震化済	建築	管理棟ほか全ての建築施設
	土木	水処理施設（5～9系統） 分配槽、流量調整池、汚泥処理棟 汚泥濃縮タンク
備考		

※建築の新耐震基準は、昭和56年度の建築基準法施行令改正が基準となるが、平成8年度に下水道施設における重要度係数（ $I=1.25$ ）を考慮することになった

※土木の新耐震基準は、平成9年度の下水道施設の耐震対策指針と解説が基準となる