

令和 8 年 8 月 4 日

仕様書に対する質問回答書

件名：長崎市民会館地下 2 階冷却水温度調整三方弁取替修繕

	内 容
質問事項	(1) 三方弁、バタフライ弁、ストレーナーの仕様が知りたい。 (2) 配管の改造はありますか。 (3) 保温工事の有無
回 答	(1) ・バタフライ弁については、仕様書の中のアスベスト調査委託結果報告書の最後から 3 ページ目に既存機器の仕様を記載しております。それと同等程度の能力を有し、機器を正常に稼働させることができるものとなります。 ・アルミバタフライ弁（ギヤ式） 250 A ウエハー形 10 K ・鋳鉄製 Y ストレーナ 250 A フランジ式 10 K 「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）」による (2) 溶接作業が必要であると想定しております。 ※現地確認を希望される場合は、生涯学習施設課（095-829-4930 担当：丸山）へご連絡ください。 (3) 保温工事無し